



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Белгородской области  
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguchs@mail.ru  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Белгород, ул. Волчанская, 163, 30-66-03  
Отдел НД и ПР по Яковлевскому городскому округу  
г. Строитель ул. 2-я Заводская, 2 т. 5-27-98

г. Строитель  
(место составления акта)

"28" июня 2021г.  
(дата составления акта)

10 ч. 30 мин.  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
N 27

По адресу/адресам: Белгородская область, Яковлевский городской округ, с. Кривцово,  
ул. Молодёжная, 22

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Яковлевского  
района по пожарному надзору № 27 от «1» июня 2021 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая\выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кривцовская средняя  
общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» (категория высокого  
риска)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 15.06. – 28.06.2021г.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы  
Яковлевского городского округа

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Кривцовская средняя общеобразовательная школа Яковлевского городского округа»

Уткина О.В.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший дознаватель ОНД и ПР по Яковлевскому  
городскому округу, государственный инспектор Яковлевского городского округа по  
пожарному надзору Подзолков Максим Олегович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае  
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности  
экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации,  
выдавшего свидетельство)

При проведении проверки Директор муниципального бюджетного общеобразовательного  
учреждения «Кривцовская средняя общеобразовательная школа Яковлевского  
городского округа» Уткина Ольга Владимировна



(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

**нарушений не выявлено**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: М.О. Подзолков

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): **Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кривцовская средняя общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» Уткина О.В.**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

28 июня 2021 г.

(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Белгородской области  
г. Белгород, пр-т Славы, 102, т. 32-43-00, boguchs@mail.ru  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Белгород, ул. Волчанская, 163, т. 30-66-08  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Яковлевскому городскому округу  
г. Строитель, ул. 2-я Заводская, 2, тел./факс 8(47244)5-27-98

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**  
органа государственного контроля (надзора)  
о проведении плановой выездной проверки  
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «1» июня 2021 г. № 27

**1. Провести проверку в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кривцовская средняя общеобразовательная школа Яковлевского городского округа», категория высокого риска**

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

**2. Место нахождения:**

юридический адрес: Белгородская область, Яковлевский городской округ, с. Кривцово, ул. Молодёжная, д. 22

фактический адрес осуществления деятельности: Белгородская область, Яковлевский городской округ, с. Кривцово, ул. Молодёжная, д. 22

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуального предпринимателя и места(а) фактического осуществления им деятельности)

**3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:**

Руднева Романа Анатольевича – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Яковлевскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области; Скорых Лиану Сергеевну – старшего инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Яковлевскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области; Подзолкова Максима Олеговича – старшего дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Яковлевскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

**4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц:**

Не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

**5. Настоящая проверка проводится в рамках**

Федерального государственного пожарного надзора реестровый номер ФРГУ № 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

**6. Установить, что:**

- настоящая проверка проводится с целью выполнения плана проведения плановых проверок на 2021 год и оценки выполнения требований пожарной безопасности, в соответствии с формой проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемой при осуществлении федерального государственного пожарного надзора, утвержденного приложениями №1, №4 к приказу МЧС России от 17.02.2021 N 88 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 апреля 2021 г., Регистрационный N 63161).



- задачей настоящей проверки является проверка на объектах защиты и территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кривцовская средняя общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» выполнения требований пожарной безопасности.

**7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):**

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:  
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;  
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;  
проведение мероприятий:  
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;  
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  
по обеспечению безопасности государства;  
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

**8. Срок проведения проверки: 10 рабочих дней**

К проведению проверки приступить с «15» июня 2021 г.

Проверку окончить не позднее «28» июня 2021 г.

**9. Правовые основания проведения проверки:** ст. 4, ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6.1, ст. 34, ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», приказ МЧС России от 30.11.2016 г. N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017 N 45228).

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

**10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:** требования пожарной безопасности, установленные законодательством, нормативными документами и нормативно - правовыми актами Российской Федерации.

**11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:**

- «15» июня 2021 г. . анализ документов (3 часа); визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта требованиям (5 часов);
- «16» июня 2021 г. . анализ документов (3 часа); визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта требованиям (5 часов);
- «17» июня 2021 г. . анализ документов (3 часа); визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта требованиям (5 часов);
- «18» июня 2021 г. . анализ документов (3 часа); визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта требованиям (5 часов);
- «21» июня 2021 г. . анализ документов (3 часа); визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта требованиям (5 часов);
- «22» июня 2021 г. . анализ документов (3 часа); визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта требованиям (5 часов);
- «23» июня 2021 г. . анализ документов (3 часа); визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта требованиям (5 часов);
- «24» июня 2021 г. . анализ документов (3 часа); визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта требованиям (5 часов);
- «25» июня 2021 г. . оформление результатов проверки (7 часов);
- «28» июня 2021 г. . оформление результатов проверки (7 часов).

**12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):** Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. №



290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», приказ МЧС России от 30.11.2016 г. N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017 N 45228).

**13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:**

1. Приказ о назначении на должность директора (генерального директора), руководителя, выписку из собрания учредителей юридического лица о назначении на должность директора (генерального директора), руководителя.
2. Должностные инструкции работников и распорядительные документы о назначении их на должность, на которых возложена ответственность за соблюдение и выполнение требований в области пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях, помещениях, агрегатах.
3. Инструкции о мерах пожарной безопасности, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.
4. Инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время (для объектов с ночным пребыванием людей).
5. Инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре (для объектов с массовым пребыванием людей), документы о проведении практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.
6. Распорядительный документ об определении порядка и сроков проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Документы, подтверждающие организацию и проведение противопожарных инструктажей с работниками организации.
7. Документы, подтверждающие обучение руководителя и (или) ответственных должностных лиц в области пожарной безопасности.
8. Перечень специально отведенных мест для курения на территории объектов защиты.
9. Перечень зданий и сооружений (при наличии), на которых выполнена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций, документы по её проведению. Документы по проведению проверки качества состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
10. Документы о проведении эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений (при их наличии).
11. Распорядительные документы, определяющие порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов (при наличии). Документы о проведении работ.
12. Документы о проведении проверки работоспособности систем противопожарного водоснабжения.
13. Документы о проведении проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта.
14. Документы о проведении регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений.
15. Договора на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты.
16. Инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта (при их наличии).
17. Сертификаты на первичные средства пожаротушения.
18. Декларации пожарной безопасности (при их наличии).
19. Документы, содержащие классификацию материалов (веществ) по пожарной опасности, применяемые для отделки путей эвакуации.

20. Лицензия юридического лица, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности (при их наличии).
21. Журнал учёта проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (при его наличии).
22. Проектная документация на объект защиты (раздел пожарная безопасность).

**Начальник отдела НД и ПР по  
Яковлевскому городскому округу  
(Главный государственный инспектор  
Яковлевского городского округа по  
пожарному надзору)**

**Руднев Р.А.**

(должность, фамилия, инициалы руководителя.), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



Тюфанов Илья Иванович заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Яковлевскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области,  
т./факс 5-27-98, gpn-jakovlevo@31.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Распоряжение направлено: \_\_\_\_\_

(делается отметка о способе направления распоряжения (факсимильной связью, электронно, заказным письмом с уведомлением о вручении), дата направления)

При вручении копии распоряжения под роспись:

получил \_\_\_\_\_

(подпись)

11.20, 08.06.2021г. Уткиной Р.В.

(время, дата, должность, фамилия, инициалы)